



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПБ5-00115/17.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.75, чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” на основание на чл.78 и чл.72, ал.1, т.2 от ЗВ за продължаване и изменение на разрешително за водовземане № 101567/06.06.2006 г. от подземни води чрез тръбен кладенец "ТК-ОБЩИНА СИЛИСТРА-Силистра" с конструкция:, в раздел „Параметри на разрешеното водовземане:” и по-конкретно изменение на “разрешения годишен воден обем” по целите, придружено с обосновка за исканото изменение.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Водоснабдяване за други цели – *без промяна;*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

„Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041 – *без промяна;*

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец "ТК-ОБЩИНА СИЛИСТРА-Силистра" – *без промяна в конструкцията;*

4. Място на водовземане:

В имот с кадастрален номер 66425.23.285, по кадастралната карта на гр. Силистра, община Силистра, област Силистра ЕКАТТЕ 66425

5. Обект на водоснабдяване:

в имот с кадастрален номер 66425.23.285 по кадастралната карта на гр.Силистра, община Силистра, област Силистра ЕКАТТЕ 66425 за оросяване на тревни площи, клетки с отпадъци и площадки за компост, измиване на афалтови алеи и транспортни средства в Регионално депо за битови отпадъци - Силистра.

6. Проектни параметри на използването:

за "ТК-ОБЩИНА СИЛИСТРА-Силистра"

Годишно водно количество – 15768 м³/год., минималното водно количество 15768 м³/год.
Средноденонощен дебит – 0.5 л/сек. Допустимо понижение – 4.46 м при непрекъснатата работа на помпата с дебит 2.4 л/сек. до 5 часа и СВН 116.2 м.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bDDR.org, web: [www. bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org)



7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да се извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества ;

7.2. Да се извършва ежемесечно измерване на добитите водни количества и достигнати динамични водни нива.

7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

- ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

- други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води - нитрати и фосфати;

7.4. Да се спазват и параметрите на водовземането – средноденоношен дебит и разрешено водно количество;

7.5. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества;

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:

Басейнова Дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

